

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(भारत सरकार का एक उद्यम)  
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, शिलांग  
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION Ltd  
(A Government of India Enterprise)



NORTH EASTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE, SHILLONG  
SYSTEM RELIABILITY REPORT FROM 16-05-2022 and 22-05-2022

टीटीसी उल्लंघन की रिपोर्टिंग/ Reporting of TTC Violation

| क्र. सं.<br>Sl No. | अंतर-क्षेत्रीय कोरिडोर/<br>Inter-Regional Corridor | आयात या निर्यात /<br>Import or Export | दिनांक /<br>Date | उन ब्लॉकों की संख्या<br>जिनमें टीटीसी<br>उल्लंघन देखा गया/<br>No. of Blocks in<br>which TTC violation<br>observed | कुल घंटों की संख्या जिसके<br>दौरान टीटीसी उल्लंघन हुआ<br>घंटों में /<br>Total No. of Hours during<br>which TTC violation<br>observed In Hrs | प्रतिशत में टीटीसी उल्लंघन<br>का समय % में /<br>Percentage of time TTC<br>violation observed In % | सुधारात्मक कार्रवाई के लिए<br>ऊटिलिटीस को सूचनाये दी<br>गयी या नहीं /<br>Intimation to Utilities for<br>Corrective action or not |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|---|---|---|--|
| 1                  | NER- Arunachal<br>Pradesh                          | Import TTC                            | 16-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 17-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 18-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 19-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 20-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 21-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 22-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | <b>Weekly</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>YES</b>   |
| 2                  | NER- Assam   | Import TTC                            | 16-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 17-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 18-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 19-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 20-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 21-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 22-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | <b>Weekly</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>YES</b>   |
| 3                  | NER- Manipur                                       | Import TTC                            | 16-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 17-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 18-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 19-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 20-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 21-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | 22-05-2022       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Yes  |
|                    |  |                                       | <b>Weekly</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>YES</b>   |

|   |                |            |               |              |             |             |            |
|---|----------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 4 | NER- Meghalaya | Import TTC | 16-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 17-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 18-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 19-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 20-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 21-05-2022    | 12.00        | 3.00        | 13.00       | Yes        |
|   |                |            | 22-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | <b>Weekly</b> | <b>12.00</b> | <b>3.00</b> | <b>1.86</b> | <b>YES</b> |
| 5 | NER- Mizoram   | Import TTC | 16-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 17-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 18-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 19-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 20-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 21-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 22-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | <b>Weekly</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>YES</b> |
| 6 | NER- Nagaland  | Import TTC | 16-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 17-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 18-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 19-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 20-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 21-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 22-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | <b>Weekly</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>YES</b> |
| 7 | NER- Tripura   | Import TTC | 16-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 17-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 18-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 19-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 20-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 21-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 22-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | <b>Weekly</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>YES</b> |

सुधारात्मक कार्यों की आवश्यकता/ Corrective actions required:

टीटीसी के उल्लंघन के मामले में, क्षेत्रीय संस्थाएं (आईएसजीएस, डिस्कोम आदि) जो आयात नियंत्रण क्षेत्र में अधिक ड्राइंग या कम इंजेक्शन और निर्यात नियंत्रण क्षेत्र कम ड्राइंग या अधिक इंजेक्शन कर रहे हैं, यो ड्रॉल या इंजेक्शन को सीमित करें ताकि टीटीसी को सीमा के भीतर बनाए रखा जाये और एसएलडीसी उचित कार्रवाई करे।

In case of violation of TTC, the regional entities (ISGSs, DISCOMs etc) who are over drawing or under injecting in the importing control area and under drawing or over injecting in the exporting control area, restrict their drawal or injection so that TTC can be maintained within the limit and SLDCs will take appropriate action.

**पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड**  
**(भारत सरकार का एक उद्यम)**  
**उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, शिलांग**  
**POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION Ltd**  
**(A Government of India Enterprise)**  
**NORTH EASTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE, SHILLONG**  
**SYSTEM RELIABILITY REPORT FROM 16-05-2022 and 22-05-2022**

**टीटीसी उल्लंघन की रिपोर्टिंग/ Reporting of ATC Violation**

| क्र. सं.<br>Sl No. | अंतर-क्षेत्रीय कोरिडोर/<br>Inter-Regional Corridor | आयात या निर्यात /<br>Import or Export | दिनांक /<br>Date | उन ब्लॉकों की संख्या<br>जिनमें एटीसी<br>उल्लंघन देखा गया/<br>No. of Blocks in<br>which ATC violation<br>observed | कुल घंटों की संख्या जिसके<br>दौरान एटीसी उल्लंघन हुआ<br>घंटों में /<br>Total No. of Hours during<br>which ATC violation<br>observed In Hrs | प्रतिशत में एटीसी उल्लंघन<br>का समय % में /<br>Percentage of time ATC<br>violation observed in % | सुधारात्मक कार्रवाई के लिए<br>ऊटिलिटीस को सूचनाये दी<br>गयी या नहीं /<br>Intimation to Utilities for<br>Corrective action or not |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 1                  | NER- Arunachal<br>Pradesh                          | Import ATC                            | 16-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 17-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 18-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 19-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 20-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 21-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 22-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | <b>Weekly</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>YES</b>   |
| 2                  | NER- Assam   | Import ATC                            | 16-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 17-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 18-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 19-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 20-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 21-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 22-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | <b>Weekly</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>YES</b>   |
| 3                  | NER- Manipur                                       | Import ATC                            | 16-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 17-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 18-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 19-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 20-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 21-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | 22-05-2022       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Yes  |
|                    |  |                                       | <b>Weekly</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>YES</b>   |

|   |                |            |               |              |             |             |            |
|---|----------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 4 | NER- Meghalaya | Import ATC | 16-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 17-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 18-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 19-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 20-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 21-05-2022    | 16.00        | 4.00        | 16.00       | Yes        |
|   |                |            | 22-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | <b>Weekly</b> | <b>16.00</b> | <b>4.00</b> | <b>2.29</b> | <b>YES</b> |
| 5 | NER- Mizoram   | Import ATC | 16-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 17-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 18-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 19-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 20-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 21-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 22-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | <b>Weekly</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>YES</b> |
| 6 | NER- Nagaland  | Import ATC | 16-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 17-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 18-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 19-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 20-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 21-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 22-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | <b>Weekly</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>YES</b> |
| 7 | NER- Tripura   | Import ATC | 16-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 17-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 18-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 19-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 20-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 21-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | 22-05-2022    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                |            | <b>Weekly</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>YES</b> |

सुधारात्मक कार्यों की आवश्यकता/ Corrective actions required:

एटीसी के उल्लंघन के मामले में, क्षेत्रीय संस्थाएं (आईएसजीएस, डिस्कोम आदि) जो आयात नियंत्रण क्षेत्र में अधिक ड्राइंग या कम इंजेक्शन और निर्यात नियंत्रण क्षेत्र कम ड्राइंग या अधिक इंजेक्शन कर रहे हैं, जो ड्राइंग या इंजेक्शन को सीमित करें ताकि एटीसी को सीमा के भीतर बनाए रखा जाये और एसएलडीसी उचित कार्रवाई करें।

In case of violation of ATC, the regional entities (ISGSs, DISCOMs etc) who are over drawing or under injecting in the importing control area and under drawing or over injecting in the exporting control area, restrict their drawal or injection so that ATC can be maintained within the limit and SLDCs will take appropriate action.

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(भारत सरकार का एक उद्यम)  
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, शिलांग  
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION Ltd  
(A Government of India Enterprise)  
NORTH EASTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE, SHILLONG  
SYSTEM RELIABILITY REPORT FROM 16-05-2022 and 22-05-2022

निकटवर्ती बसों के बीच कोणीय अंतर की रिपोर्टिंग/ Reporting of Angular Difference between adjacent buses

| क्र. सं. /<br>Sl No. | बस-1 /<br>Bus-1 (Reference) | बस-2 संदर्भ /<br>Bus-2 | दिनांक /<br>Date | नोड्स के बीच अधिकतम<br>कोणीय अंतर /<br>Maximum Angular<br>Difference between nodes<br>in Degrees | कोणीय अंतर सीमा (+/- 30<br>डिग्री) के उल्लंघन के घंटे की<br>संख्या /<br>Number of Hours of Violation<br>of Angular difference limits (+/-<br>30 degree) In Hrs | प्रतिशत में कोणीय अंतर<br>सीमा उल्लंघन का समय /<br>Percentage of Time of<br>Angular Difference limits<br>violation In % | सुधारात्मक कार्रवाई का लिए<br>ऊटिसिटीस को सूचनाये दी<br>गयी या नहीं /<br>Intimation to Utilities for<br>Corrective action or not |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|--|---|--|
| 1                    | BONGAIGAON - 400KV          | Ranganadi- 400 kV      | 16-05-2022       | -4.60  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 17-05-2022       | -5.90  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 18-05-2022       | -5.30  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 19-05-2022       | -4.40  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 20-05-2022       | -4.70  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 21-05-2022       | -5.70  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 22-05-2022       | -5.90  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | <b>Weekly</b>    | <b>-5.90</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>YES</b>   |
| 2                    | BONGAIGAON - 400KV          | BNC - 400KV            | 16-05-2022       | -1.70  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 17-05-2022       | -2.90  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 18-05-2022       | -2.50  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 19-05-2022       | 2.40   | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 20-05-2022       | -4.70  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 21-05-2022       | -5.60  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 22-05-2022       | -3.30  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | <b>Weekly</b>    | <b>-5.60</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>YES</b>   |
| 3                    | BONGAIGAON - 400KV          | Misa - 220KV           | 16-05-2022       | -2.40  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 17-05-2022       | -3.60  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 18-05-2022       | -3.70  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 19-05-2022       | -2.70  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 20-05-2022       | -4.00  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 21-05-2022       | -3.80  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 22-05-2022       | -4.40  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | <b>Weekly</b>    | <b>-4.40</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>YES</b>   |
| 4                    | BONGAIGAON - 400KV          | Imphal - 132KV         | 16-05-2022       | -3.40  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 17-05-2022       | -5.20  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 18-05-2022       | -5.00  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 19-05-2022       | -4.60  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 20-05-2022       | -6.50  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 21-05-2022       | -5.60  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | 22-05-2022       | -6.20  | 0.00   | 0.00  | Yes  |
|                      |                             |                        | <b>Weekly</b>    | <b>-6.50</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>YES</b>   |

|   |                    |                    |               |              |             |             |            |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 5 | BONGAIGAON - 400KV | Badarpur - 132KV   | 16-05-2022    | 5.20         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 17-05-2022    | 2.90         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 18-05-2022    | -4.30        | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 19-05-2022    | -3.90        | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 20-05-2022    | -6.20        | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 21-05-2022    | -4.90        | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 22-05-2022    | -5.70        | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | <b>Weekly</b> | <b>5.20</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>YES</b> |
| 6 | BONGAIGAON - 400KV | New Kohima - 400KV | 16-05-2022    | 3.60         | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 17-05-2022    | -5.10        | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 18-05-2022    | -5.20        | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 19-05-2022    | -4.30        | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 20-05-2022    | -4.50        | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 21-05-2022    | -5.30        | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | 22-05-2022    | -5.80        | 0.00        | 0.00        | Yes        |
|   |                    |                    | <b>Weekly</b> | <b>-5.80</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>YES</b> |

सुधारात्मक कार्यों की आवश्यकता/ Corrective actions required:

1. अगर निकटवर्ती बसों के बीच का कोणीय अंतर 30 डिग्री से अधिक है, क्षेत्रीय संस्थाएं (आईएसजीएस, डिस्कोम आदि) जो आयात नियंत्रण क्षेत्र में अधिक ड्राइंग या कम इंजेक्शन और निर्यात नियंत्रण क्षेत्र कम ड्राइंग या अधिक इंजेक्शन कर रहे हैं, यो ड्रॉल या इंजेक्शन को सीमित करें ताकि आसन्न बसों के बीच का कोणीय अंतर 30 डिग्री बनाए रखा जाये और एसएलडीसी उचित कार्रवाई करें।

1. In case Angular difference between adjacent buses is more than 30 degree, the regional entities (ISGSs, DISCOMs etc) who are over drawing or under injecting in the importing control area and under drawing or over injecting in the exporting control area, restrict their drawal or injection so that Angular difference between adjacent buses can be maintained within 30 degree and SLDCs will take appropriate action.

2. अगर निकटवर्ती बसों के बीच का कोणीय अंतर 30 डिग्री से अधिक है, सभी मापदंडों को निर्धारित सीमा के भीतर लाने के लिए समानांतर लाइनों को चालू करना, उल्लंघन हो रहे कॉरिडोर पर प्रवाह को कम करना, ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार करना चाहिए।

2. In case Angular difference between adjacent buses is more than 30 degree, switching on of parallel lines, reducing flow on violated corridor, improving voltage profile in the grid, should be done to bring all parameters within prescribed limits