

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, शिलांग
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION Ltd
(A Government of India Enterprise)



NORTH EASTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE, SHILLONG
400 kV उपकेन्द्र के महीने के वोल्टेज विचलन रिपोर्ट / MONTHLY VOLTAGE DEVIATION REPORT OF 400 kV SUBSTATIONS
महीने के वोल्टेज डिजीवन रिपोर्ट / MONTHLY VOLTAGE DEVIATION REPORT BETWEEN 01-06-2022 and 30-06-2022

Sl. No	400 kV नोड का नाम / Name of 400 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	380 kV से कम वोल्टेज / Voltage below 380 kV (in %)	380 kV और 420 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 380 kV & 420 kV (in %)	420 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 420 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईईजीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईईजीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV
1	AZARA - 400KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	401.0	405.0
			02-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	404.0	405.9
			03-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	404.0	406.2
			04-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	401.0	407.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	405.0	407.8
			06-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	405.0	407.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	404.0	406.8
			08-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	403.0	406.7
			09-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	405.0	406.9
			10-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	405.0	406.8
			11-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	405.0	407.0
			12-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	407.0	408.9
			13-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	406.0	408.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	405.0	408.4
			15-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	406.0	408.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	407.0	408.2
			17-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	407.0	408.5
			18-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	406.0	407.9
			19-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	405.0	407.4
			20-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	405.0	407.2
			21-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	403.0	406.4
			22-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	400.0	407.0
			23-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	404.0	406.9
			24-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	404.0	406.0
			25-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	406.0	409.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	403.0	406.8
			27-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	403.0	406.1
			28-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	404.0	406.7
			29-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	404.0	406.6
			30-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	403.0	406.6
			Monthly				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	BALIPARA - 400KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	400.0	406.8
			02-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	401.0	405.2
			03-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	403.0	408.2
			04-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	400.0	409.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	402.0	406.8
			06-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	402.0	406.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	399.0	404.3
			08-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	399.0	404.6
			09-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	405.2
			10-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	402.0	405.3
			11-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	401.0	405.4
			12-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	403.0	407.8
			13-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	403.0	407.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	403.0	406.8
			15-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	403.0	408.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	404.0	407.3
			17-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	405.0	407.8
			18-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	404.0	406.8
			19-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	402.0	405.0
			20-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	399.0	403.6
			21-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	399.0	403.6
			22-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	398.0	403.6
			23-06-2022	0	100	0	0	0	406.0	401.0	403.1
			24-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	400.0	404.0
			25-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	399.0	405.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	399.0	405.3
			27-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	402.0	405.4
			28-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	398.0	405.1
			29-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	399.0	403.2
			30-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	397.0	402.0
			Monthly				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	BISWANATH CHARIALI - 400KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	398.0	401.9
			02-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	398.0	402.4
			03-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	396.0	404.0
			04-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	398.0	406.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	401.0	405.6
			06-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	403.0	406.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	401.0	407.1
			08-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	402.0	407.3
			09-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	403.0	407.7
			10-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	402.0	407.6
			11-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	401.0	408.3
			12-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	405.0	410.4
			13-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	404.0	409.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	405.0	409.2
			15-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	406.0	410.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	407.0	409.6
			17-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	407.0	410.3
			18-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	406.0	409.3
			19-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	401.0	406.8
			20-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	400.0	405.2
			21-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	398.0	404.8
			22-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	405.6
			23-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	399.0	404.2
			24-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	402.0	405.5
			25-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	401.0	408.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	400.0	407.1
			27-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	402.0	406.8
			28-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	400.0	406.9
			29-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	399.0	404.7
			30-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	397.0	403.0
			Monthly				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Sl. No	400 kV नोड का नाम / Name of 400 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	380 kV से कम वोल्टेज / Voltage below 380 kV (in %)	380 kV और 420 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 380 kV & 420 kV (in %)	420 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 420 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईडीसीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईडीसीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV
4	BONGAIGAON - 400KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	403.0	407.0
			02-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	401.0	405.0
			03-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	404.0	406.0
			04-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	404.0	408.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	404.0	409.5
			06-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	406.0	409.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	404.0	408.2
			08-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	403.0	407.6
			09-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	404.0	408.0
			10-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	406.0	408.2
			11-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	405.0	409.0
			12-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	407.0	411.1
			13-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	408.0	411.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	407.0	410.4
			15-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	406.0	410.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	408.0	410.1
			17-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	409.0	410.5
			18-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	407.0	409.7
			19-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	406.0	408.7
			20-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	404.0	407.9
			21-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	402.0	407.3
			22-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	402.0	406.0
			23-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	403.0	407.8
			24-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	398.0	403.0
			25-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	403.0	408.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	403.0	408.4
			27-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	405.0	408.4
			28-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	403.0	409.2
			29-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	405.0	407.8
			30-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	402.0	406.3
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	415.0	398.0
5	BYRNIHAT (KILLING) - 400KV	MEGHALAYA	01-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	404.0	412.3
			02-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	408.0	411.4
			03-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	406.0	411.2
			04-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	403.0	413.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	406.0	412.9
			06-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	406.0	412.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	405.0	411.2
			08-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	405.0	411.2
			09-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	405.0	412.4
			10-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	408.0	412.5
			11-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	406.0	412.0
			12-06-2022	0	100	0	0	0	419.0	409.0	415.7
			13-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	411.0	415.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	408.0	414.1
			15-06-2022	0	100	0	0	0	419.0	408.0	413.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	396.0	412.5
			17-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	410.0	413.6
			18-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	408.0	412.3
			19-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	406.0	411.3
			20-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	407.0	410.7
			21-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	403.0	408.4
			22-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	404.0	408.2
			23-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	405.0	411.0
			24-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	405.0	409.6
			25-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	404.0	408.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	404.0	410.7
			27-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	404.0	410.0
			28-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	404.0	411.5
			29-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	404.0	410.8
			30-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	405.0	410.4
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	419.0	396.0
6	BgTPP - 400KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	405.0	410.7
			02-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	405.0	409.1
			03-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	405.0	409.7
			04-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	406.0	411.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	407.0	412.3
			06-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	409.0	412.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	407.0	411.6
			08-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	405.0	410.8
			09-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	407.0	411.2
			10-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	408.0	411.5
			11-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	408.0	412.3
			12-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	410.0	414.4
			13-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	410.0	414.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	409.0	413.9
			15-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	410.0	413.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	411.0	413.0
			17-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	411.0	414.0
			18-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	408.0	413.1
			19-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	409.0	412.6
			20-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	407.0	412.2
			21-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	405.0	411.3
			22-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	405.0	409.9
			23-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	407.0	411.6
			24-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	405.0	409.0
			25-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	405.0	411.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	419.0	405.0	411.7
			27-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	407.0	411.9
			28-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	406.0	412.7
			29-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	407.0	411.7
			30-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	405.0	410.5
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	419.0	405.0

Sl. No	400 kV नोड का नाम / Name of 400 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	380 kV से कम वोल्टेज / Voltage below 380 kV (in %)	380 kV और 420 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 380 kV & 420 kV (in %)	420 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 420 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईजीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईजीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV
7	IMPHAL(PG) - 400KV	MANIPUR	01-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	402.0	410.3
			02-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	400.0	406.9
			03-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	404.0	410.1
			04-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	396.0	410.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	401.0	407.1
			06-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	400.0	406.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	398.0	406.6
			08-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	400.0	407.2
			09-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	401.0	408.2
			10-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	402.0	407.9
			11-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	399.0	406.3
			12-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	407.0	412.1
			13-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	405.0	411.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	402.0	407.1
			15-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	401.0	407.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	400.0	405.0
			17-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	401.0	406.3
			18-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	399.0	404.9
			19-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	399.0	404.1
			20-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	397.0	404.9
			21-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	399.0	406.6
			22-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	396.0	405.0
			23-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	397.0	404.6
			24-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	398.0	404.7
			25-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	401.0	409.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	399.0	404.1
			27-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	398.0	403.8
			28-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	399.0	407.0
			29-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	399.0	406.0
			30-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	399.0	405.7
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	417.0	396.0
8	Kameng - 400KV	ARUNACHAL PRADESH	01-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	398.0	402.5
			02-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	396.0	401.0
			03-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	398.0	403.2
			04-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	396.0	404.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	398.0	403.4
			06-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	405.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	398.0	403.1
			08-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	398.0	403.4
			09-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	400.0	403.8
			10-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	400.0	404.0
			11-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	400.0	404.4
			12-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	402.0	406.4
			13-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	405.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	402.0	405.1
			15-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	402.0	406.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	402.0	405.9
			17-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	402.0	406.5
			18-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	402.0	405.6
			19-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	398.0	404.0
			20-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	398.0	402.8
			21-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	397.0	402.5
			22-06-2022	0	100	0	0	0	406.0	398.0	402.8
			23-06-2022	0	100	0	0	0	406.0	398.0	402.1
			24-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	398.0	402.7
			25-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	398.0	404.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	398.0	404.4
			27-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	400.0	404.0
			28-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	398.0	404.1
			29-06-2022	0	100	0	0	0	406.0	398.0	402.3
			30-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	397.0	401.5
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	413.0	396.0
9	MISA - 400KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	398.0	410.0
			02-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	398.0	403.0
			03-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	401.4
			04-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	395.0	406.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	400.0	408.0
			06-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	401.0	405.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	398.0	402.0
			08-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	400.0	405.0
			09-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	401.0	406.0
			10-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	402.0	405.0
			11-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	400.0	404.8
			12-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	404.0	408.7
			13-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	404.0	408.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	400.0	407.0
			15-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	403.0	407.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	404.0	406.4
			17-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	404.0	407.7
			18-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	401.0	406.7
			19-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	401.0	405.3
			20-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	399.0	404.0
			21-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	398.0	404.1
			22-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	398.0	403.6
			23-06-2022	0	100	0	0	0	406.0	397.0	402.9
			24-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	398.0	404.0
			25-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	398.0	405.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	403.0	405.6
			27-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	401.0	405.7
			28-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	399.0	404.6
			29-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	399.0	403.0
			30-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	397.0	402.6
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	413.0	395.0

Sl. No	400 kV नोड का नाम / Name of 400 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	380 kV से कम वोल्टेज / Voltage below 380 kV (in %)	380 kV और 420 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 380 kV & 420 kV (in %)	420 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 420 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईसीटीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईसीटीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV
10	PALATANA - 400KV	TRIPURA	01-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	403.0	407.9
			02-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	403.0	407.1
			03-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	404.0	407.7
			04-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	401.0	409.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	402.0	407.2
			06-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	400.0	404.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	395.0	407.2
			08-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	402.0	406.8
			09-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	406.0	408.2
			10-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	405.0	408.4
			11-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	399.0	405.8
			12-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	404.0	408.1
			13-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	405.0	408.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	403.0	407.0
			15-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	401.0	406.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	401.0	404.0
			17-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	401.0	405.1
			18-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	403.0	405.5
			19-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	402.0	404.8
			20-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	401.0	406.6
			21-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	400.0	404.7
			22-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	404.3
			23-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	403.0	407.7
			24-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	402.0	407.1
			25-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	404.0	410.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	400.0	404.4
			27-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	399.0	402.6
			28-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	399.0	403.9
			29-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	405.0
			30-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	404.0	408.6
						Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11	RANGANADI - 400KV	ARUNACHAL PRADESH	01-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	400.0	405.1
			02-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	398.0	402.1
			03-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	401.0	405.8
			04-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	398.0	405.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	399.0	403.4
			06-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	400.0	405.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	398.0	404.2
			08-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	399.0	404.2
			09-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	405.0	407.9
			10-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	406.0	410.0
			11-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	401.0	410.7
			12-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	408.0	411.5
			13-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	407.0	410.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	407.0	410.2
			15-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	406.0	410.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	406.0	408.8
			17-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	406.0	408.6
			18-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	405.0	407.8
			19-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	401.0	405.3
			20-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	402.0	405.2
			21-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	400.0	405.0
			22-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	399.0	404.8
			23-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	398.0	401.8
			24-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	399.0	403.0
			25-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	397.0	404.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	399.0	408.3
			27-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	400.0	403.4
			28-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	396.0	402.7
			29-06-2022	0	100	0	0	0	404.0	396.0	399.7
			30-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	395.0	399.3
						Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12	SILCHAR - 400KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	403.0	410.5
			02-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	403.0	408.3
			03-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	404.0	410.5
			04-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	400.0	412.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	419.0	404.0	410.9
			06-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	402.0	408.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	398.0	408.6
			08-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	402.0	408.7
			09-06-2022	0	100	0	0	0	419.0	405.0	409.8
			10-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	405.0	409.6
			11-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	402.0	407.8
			12-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	407.0	412.4
			13-06-2022	0	100	0	0	0	416.0	406.0	412.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	405.0	410.3
			15-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	403.0	409.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	402.0	407.2
			17-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	403.0	408.2
			18-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	401.0	406.5
			19-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	399.0	405.9
			20-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	400.0	406.5
			21-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	398.0	406.0
			22-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	398.0	405.3
			23-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	401.0	407.1
			24-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	398.0	407.0
			25-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	402.0	410.0
			26-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	399.0	405.4
			27-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	398.0	403.6
			28-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	398.0	405.6
			29-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	399.0	405.6
			30-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	402.0	407.3
						Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Sl. No	400 kV नोड का नाम / Name of 400 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	380 kV से कम वोल्टेज / Voltage below 380 kV (in %)	380 kV और 420 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 380 kV & 420 kV (in %)	420 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 420 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईसीटीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईसीटीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV
13	NEW KOHIMA - 400KV	NAGALAND	01-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	403.0	410.9
			02-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	398.0	405.8
			03-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	404.0	410.1
			04-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	394.0	409.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	398.0	404.4
			06-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	398.0	406.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	396.0	405.9
			08-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	398.0	406.8
			09-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	398.0	408.0
			10-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	400.0	407.3
			11-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	397.0	406.1
			12-06-2022	0	100	0	0	0	417.0	407.0	413.1
			13-06-2022	0	100	0	0	0	418.0	402.0	411.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	400.0	405.2
			15-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	401.0	407.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	399.0	403.8
			17-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	405.1
			18-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	399.0	403.9
			19-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	397.0	402.8
			20-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	396.0	403.9
			21-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	400.0	408.0
			22-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	400.0	408.0
			23-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	396.0	403.4
			24-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	396.0	404.0
			25-06-2022	0	100	0	0	0	417.7	402.1	409.8
			26-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	398.0	403.7
			27-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	398.0	404.7
			28-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	401.0	408.2
			29-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	401.0	407.5
			30-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	397.0	405.2
			Monthly				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
14	MARIANI (PG) - 400KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	401.0	405.8
			02-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	398.0	401.1
			03-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	403.0	403.2
			04-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	395.0	407.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	399.0	404.5
			06-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	399.0	406.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	397.0	404.7
			08-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	399.0	405.3
			09-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	397.0	405.9
			10-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	400.0	406.2
			11-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	399.0	405.6
			12-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	407.0	411.2
			13-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	403.0	409.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	405.8
			15-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	397.0	407.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	400.0	404.9
			17-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	402.0	406.2
			18-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	401.0	405.1
			19-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	399.0	403.9
			20-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	397.0	404.2
			21-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	399.0	406.3
			22-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	399.0	406.3
			23-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	397.0	403.4
			24-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	397.0	404.0
			25-06-2022	0	100	0	0	0	414.2	401.7	407.8
			26-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	401.0	404.3
			27-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	400.0	405.0
			28-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	401.0	406.7
			29-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	405.7
			30-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	398.0	404.4
			Monthly				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15	PK BARI (STERLITE) - 400KV	TRIPURA	01-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	400.0	405.5
			02-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	404.7
			03-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	402.0	404.2
			04-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	398.0	407.0
			05-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	397.0	403.6
			06-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	395.0	401.0
			07-06-2022	0	100	0	0	0	415.0	392.0	406.1
			08-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	399.0	404.9
			09-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	403.0	406.0
			10-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	403.0	406.2
			11-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	395.0	402.6
			12-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	402.0	407.2
			13-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	404.0	407.0
			14-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	402.0	405.9
			15-06-2022	0	100	0	0	0	414.0	397.0	403.0
			16-06-2022	0	100	0	0	0	405.0	396.0	400.2
			17-06-2022	0	100	0	0	0	406.0	397.0	402.0
			18-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	400.0	403.7
			19-06-2022	0	100	0	0	0	406.0	400.0	403.3
			20-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	398.0	404.3
			21-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	397.0	403.1
			22-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	397.0	403.1
			23-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	401.0	406.0
			24-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	401.0	406.0
			25-06-2022	0	100	0	0	0	414.6	400.4	407.8
			26-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	396.0	402.2
			27-06-2022	0	100	0	0	0	405.0	395.0	400.3
			28-06-2022	0	100	0	0	0	406.0	396.0	402.0
			29-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	397.0	403.0
			30-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	402.0	406.6
			Monthly				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Sl. No	400 kV नोड का नाम / Name of 400 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	380 kV से कम वोल्टेज / Voltage below 380 kV (in %)	380 kV और 420 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 380 kV & 420 kV (in %)	420 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 420 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईईजीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईईजीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV		
16	Surajmaninagar (Sterilite) - 400KV	TRIPURA	01-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	399.0	404.5		
			02-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	398.0	403.6		
			03-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	404.5		
			04-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	402.0	406.0		
			05-06-2022	0	100	0	0	0	404.0	397.0	402.1		
			06-06-2022	0	100	0	0	0	406.0	395.0	400.0		
			07-06-2022	0	100	0	0	0	413.0	392.0	404.4		
			08-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	398.0	403.7		
			09-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	402.0	404.9		
			10-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	401.0	404.9		
			11-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	395.0	402.0		
			12-06-2022	0	100	0	0	0	408.0	401.0	405.2		
			13-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	402.0	405.0		
			14-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	400.0	404.1		
			15-06-2022	0	100	0	0	0	412.0	397.0	402.0		
			16-06-2022	0	100	0	0	0	405.0	397.0	400.0		
			17-06-2022	0	100	0	0	0	405.0	397.0	401.4		
			18-06-2022	0	100	0	0	0	406.0	396.0	402.4		
			19-06-2022	0	100	0	0	0	405.0	398.0	402.1		
			20-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	397.0	403.3		
			21-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	395.0	401.8		
			22-06-2022	0	100	0	0	0	407.0	395.0	401.8		
			23-06-2022	0	100	0	0	0	410.0	400.0	405.9		
			24-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	402.0	406.0		
			25-06-2022	0	100	0	0	0	413.8	402.0	407.8		
			26-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	395.0	401.1		
			27-06-2022	0	100	0	0	0	404.0	394.0	399.1		
			28-06-2022	0	100	0	0	0	405.0	395.0	400.5		
			29-06-2022	0	100	0	0	0	409.0	396.0	402.0		
			30-06-2022	0	100	0	0	0	411.0	402.0	406.7		
			Monthly			0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	413.8	392.0	403.3

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, शिलांग
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION Ltd
(A Government of India Enterprise)



NORTH EASTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE, SHILLONG
400 kV उपकेन्द्र के महीने के वोल्टेज विचलन रिपोर्ट / MONTHLY VOLTAGE DEVIATION REPORT OF 220 kV SUBSTATIONS
महीने के वोल्टेज डिजीवन रिपोर्ट / MONTHLY VOLTAGE DEVIATION REPORT BETWEEN 01-06-2022 and 30-06-2022

Sl. No	220 kV नोड का नाम / Name of 220 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	198 केवी से कम वोल्टेज / Voltage below 198 kV (in %)	198 kV और 245 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 198 kV & 245 kV (in %)	245 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 245 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईईसीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईईसीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC Range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV			
1	AGBPP - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	233.0	219.0	228.9			
			02-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	220.0	227.2			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	223.0	227.9			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	224.0	228.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	225.0	227.0			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	225.0	228.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.8			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	227.2			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	225.0	227.8			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	227.7			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	225.0	227.7			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	228.0	229.9			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	233.0	226.0	230.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	210.0	228.7			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	209.0	229.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	228.4			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	227.0	229.2			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	227.0	228.7			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	227.0	228.7			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	226.0	229.0			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	223.0	228.6			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	223.0	228.6			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	220.0	227.5			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	220.0	227.0			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	220.0	227.0			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	227.0	228.2			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	227.0	228.5			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	214.0	228.7			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	219.0	228.8			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	233.0	226.0	228.3			
						Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	233.0	209.0	228.2
			2	AGIA - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	219.0	224.0
02-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	219.0	223.0			
03-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	219.0	221.5			
04-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	219.0	222.0			
05-06-2022	0	100				0	0	0	229.0	221.0	226.4			
06-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	222.0	225.0			
07-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	220.0	224.5			
08-06-2022	0	100				0	0	0	229.0	218.0	223.7			
09-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	220.0	224.5			
10-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	219.0	222.0			
11-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	216.0	220.0			
12-06-2022	0	100				0	0	0	230.0	225.0	227.0			
13-06-2022	0	100				0	0	0	231.0	224.0	229.0			
14-06-2022	0	100				0	0	0	230.0	224.0	227.9			
15-06-2022	0	100				0	0	0	231.0	224.0	228.0			
16-06-2022	0	100				0	0	0	231.0	226.0	228.0			
17-06-2022	0	100				0	0	0	231.0	226.0	229.0			
18-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	221.0	222.7			
19-06-2022	0	100				0	0	0	229.0	222.0	226.6			
20-06-2022	0	100				0	0	0	230.0	222.0	225.7			
21-06-2022	0	100				0	0	0	229.0	221.0	224.7			
22-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	220.0	223.7			
23-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	221.0	224.1			
24-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	218.0	223.3			
25-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	218.0	223.5			
26-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	219.0	224.0			
27-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	219.0	224.0			
28-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	219.0	224.8			
29-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	218.0	223.2			
30-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	219.0	223.6			
						Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	231.0	216.0	224.6
3	AZARA - 220KV	ASSAM				01-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	218.0	222.4
			02-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	218.0	221.0			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	218.0	221.5			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	219.0	221.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	219.0	223.7			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	220.0	221.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	218.0	221.8			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	217.0	221.4			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	219.0	222.6			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	220.0	221.1			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	220.0	223.1			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	223.0	225.9			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	225.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	222.0	225.7			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	226.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	224.0	225.8			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.0			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	221.0	222.4			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	221.0	224.9			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	221.0	224.0			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	219.0	222.8			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	218.0	222.2			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	218.0	221.9			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	219.0	221.8			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	218.0	222.0			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	218.0	223.0			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	218.0	222.0			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	219.0	222.4			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	219.0	221.2			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	219.0	222.1			
						Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	229.0	217.0	222.9

Sl. No	220 kV नोड का नाम / Name of 220 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	198 केवी से कम वोल्टेज / Voltage below 198 kV (in %)	198 kV और 245 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 198 kV & 245 kV (in %)	245 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 245 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईसीटीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IECG range)in %	कुल घंटे में आईसीटीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IECG range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV			
4	BALIPARA - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	219.0	213.5			
			02-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	218.0	220.0			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	220.0	223.0			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	218.0	224.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	221.0	223.5			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	222.0	224.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	219.0	222.1			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	219.0	222.2			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	221.0	223.4			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	221.0	223.7			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	224.1			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	223.0	226.0			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	223.0	226.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	225.3			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	225.0	225.9			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	225.0	226.2			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	223.0	225.7			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	224.6			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	223.9			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	220.0	223.5			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	220.0	223.5			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	221.0	222.7			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	219.0	224.0			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	227.7	219.9	223.8			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	220.0	222.9			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	220.0	222.7			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	218.0	222.5			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	219.0	221.6			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	218.0	220.9			
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	229.0	218.0	222.9		
			5	BOKO - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	216.0	221.1
						02-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	216.0	220.0
03-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	218.0	220.9			
04-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	216.0	222.0			
05-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	218.0	223.2			
06-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	218.0	223.0			
07-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	218.0	221.5			
08-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	216.0	220.3			
09-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	218.0	221.3			
10-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	217.0	221.9			
11-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	218.0	221.7			
12-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	223.0	225.5			
13-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	221.0	224.0			
14-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	220.0	224.7			
15-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	221.0	225.0			
16-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	223.0	224.9			
17-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	223.0	225.0			
18-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	222.0	225.1			
19-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	219.0	223.5			
20-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	219.0	222.8			
21-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	217.0	221.6			
22-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	217.0	220.7			
23-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	216.0	220.4			
24-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	217.0	220.4			
25-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	216.0	220.8			
26-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	216.0	221.0			
27-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	217.0	220.0			
28-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	218.0	221.4			
29-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	217.0	222.0			
30-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	217.0	220.7			
	Monthly	0.00				100.00	0.00	0.00	0.00	228.0	216.0	222.2		
6	BONGAIGAON - 220KV	ASSAM				01-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	220.0	225.3
						02-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	218.0	225.0
			03-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	220.0	222.0			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	223.0	227.3			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	227.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	222.0	226.2			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	221.0	225.3			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	226.2			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.0			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.8			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	228.6			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	229.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	228.8			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	225.0	229.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	227.0	228.5			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	227.0	229.3			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	228.2			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	227.7			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	224.0	227.2			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	222.0	226.5			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	222.0	226.5			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	225.8			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	220.0	224.0			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	229.5	220.8	225.1			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	221.0	225.9			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	222.0	225.8			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	224.0	227.0			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	220.0	222.0			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	218.0	224.0			
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	231.0	218.0	226.4		

Sl. No	220 kV नोड का नाम / Name of 220 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	198 केवी से कम वोल्टेज / Voltage below 198 kV (in %)	198 kV और 245 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 198 kV & 245 kV (in %)	245 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 245 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईसीटीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईसीटीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV			
7	BTPS - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	221.0	225.3			
			02-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	224.0			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	224.6			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	221.0	225.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	222.0	227.1			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	222.0	226.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	221.0	225.5			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	221.0	225.0			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	222.0	225.5			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	221.0	225.0			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	226.3			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	228.4			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	225.0	228.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	228.7			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	228.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	227.0	228.4			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	227.0	229.0			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	228.0			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	227.3			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	223.0	226.5			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	221.0	225.6			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	221.0	224.7			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	222.0	225.0			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	224.1			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	220.0	224.3			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	221.0	225.0			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	222.0	226.0			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	223.0	226.2			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	221.0	225.3			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	220.0	224.4			
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	231.0	220.0	226.1		
			8	BYRNIHAT (KILLING) - 220KV	MEGHALAYA	01-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	221.0	225.6
						02-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	223.0	225.3
03-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	222.0	225.1			
04-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	220.0	226.0			
05-06-2022	0	100				0	0	0	229.0	222.0	225.7			
06-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	222.0	225.0			
07-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	222.0	224.8			
08-06-2022	0	100				0	0	0	229.0	221.0	225.0			
09-06-2022	0	100				0	0	0	229.0	223.0	225.5			
10-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	223.0	225.6			
11-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	222.0	225.4			
12-06-2022	0	100				0	0	0	230.0	224.0	227.4			
13-06-2022	0	100				0	0	0	229.0	224.0	227.0			
14-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	223.0	226.4			
15-06-2022	0	100				0	0	0	229.0	223.0	226.0			
16-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	224.0	225.7			
17-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	224.0	226.3			
18-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	223.0	225.6			
19-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	222.0	225.0			
20-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	219.0	224.6			
21-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	220.0	223.4			
22-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	220.0	223.4			
23-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	221.0	224.7			
24-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	221.0	224.0			
25-06-2022	0	100				0	0	0	225.4	220.4	223.1			
26-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	221.0	224.8			
27-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	221.0	224.4			
28-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	221.0	225.2			
29-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	221.0	224.8			
30-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	221.0	224.3			
	Monthly	0.00				100.00	0.00	0.00	0.00	230.0	219.0	225.2		
9	DEOMALI - 220KV	ARUNACHAL PRADESH				01-06-2022	0	100	0	0	0	234.0	231.0	232.4
						02-06-2022	0	100	0	0	0	233.0	226.0	231.0
			03-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	225.0	230.0			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	224.0	228.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	218.0	227.0			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	222.0	226.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	222.0	226.0			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	222.0	226.0			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	222.0	226.0			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	224.6			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	218.0	221.0			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	218.0	221.0			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	224.0	228.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	212.0	222.0			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	225.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	228.0			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	229.0	230.0			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	225.0	228.0			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	228.0			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	228.0			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	228.0			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	228.0			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	219.0	221.0			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	220.0	227.0			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	220.0	227.0			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	229.0			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	229.0			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	229.0			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	220.0	226.0			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	221.0	226.0			
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	234.0	212.0	226.9		

Sl. No	220 kV नोड का नाम / Name of 220 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	198 केवी से कम वोल्टेज / Voltage below 198 kV (in %)	198 kV और 245 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 198 kV & 245 kV (in %)	245 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 245 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईसीटी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IECG range)in %	कुल घंटे में आईसीटी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IECG range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV			
13	LANGPI - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	220.0	224.7			
			02-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	215.0	222.0			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	220.0	223.3			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	220.0	223.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	222.0	225.8			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	224.0	226.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	220.0	223.7			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	220.0	223.4			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	224.3			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	219.0	221.8			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	223.0	226.5			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	223.0	228.3			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	226.0	228.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	233.0	224.0	228.5			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	233.0	227.0	230.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	228.0	229.3			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	228.0	230.0			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	224.8			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	221.0	228.0			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	221.0	228.0			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	224.0	227.3			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	223.0	226.4			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	223.0	225.2			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	228.0	229.3			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	222.0	226.3			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	229.0			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	236.0	226.0	229.0			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	222.0	228.0			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	224.0	226.3			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	222.0	225.8			
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	236.0	215.0	226.4		
			14	MARIANI (AS) - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	217.0	220.1
						02-06-2022	0	100	0	0	0	222.0	215.0	218.0
03-06-2022	0	100				0	0	0	222.0	217.0	219.5			
04-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	215.0	221.0			
05-06-2022	0	100				0	0	0	221.0	216.0	218.2			
06-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	217.0	221.0			
07-06-2022	0	100				0	0	0	220.0	216.0	218.1			
08-06-2022	0	100				0	0	0	221.0	216.0	218.3			
09-06-2022	0	100				0	0	0	222.0	216.0	218.7			
10-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	218.0	220.9			
11-06-2022	0	100				0	0	0	221.0	216.0	218.9			
12-06-2022	0	100				0	0	0	223.0	219.0	221.3			
13-06-2022	0	100				0	0	0	223.0	219.0	221.0			
14-06-2022	0	100				0	0	0	221.0	217.0	219.4			
15-06-2022	0	100				0	0	0	222.0	210.0	212.0			
16-06-2022	0	100				0	0	0	222.0	216.0	219.2			
17-06-2022	0	100				0	0	0	222.0	218.0	220.0			
18-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	219.0	221.0			
19-06-2022	0	100				0	0	0	221.0	216.0	218.3			
20-06-2022	0	100				0	0	0	221.0	217.0	218.8			
21-06-2022	0	100				0	0	0	223.0	216.0	219.2			
22-06-2022	0	100				0	0	0	220.0	216.0	218.3			
23-06-2022	0	100				0	0	0	221.0	216.0	218.3			
24-06-2022	0	100				0	0	0	221.0	216.0	218.1			
25-06-2022	0	100				0	0	0	223.0	216.0	220.0			
26-06-2022	0	100				0	0	0	221.0	217.0	219.0			
27-06-2022	0	100				0	0	0	220.0	217.0	219.0			
28-06-2022	0	100				0	0	0	221.0	217.0	219.3			
29-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	218.0	221.1			
30-06-2022	0	100				0	0	0	222.0	216.0	218.8			
	Monthly	0.00				100.00	0.00	0.00	0.00	225.0	210.0	219.2		
15	MARIANI (PG) - 220KV	ASSAM				01-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	211.0	221.0
						02-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	211.0	217.0
			03-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	220.0	222.6			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	219.0	225.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	223.8			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	224.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	220.0	223.7			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	224.0			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	221.0	224.6			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	224.6			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	221.0	224.4			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	225.0	227.2			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	224.0	227.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	224.9			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	226.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	224.5			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	223.0	225.3			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	224.6			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	224.1			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	224.2			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	221.0	224.9			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	221.0	224.9			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	220.0	223.5			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	219.0	225.0			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	222.0	226.0			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	224.1			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	222.0	224.3			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	221.0	225.0			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	224.6			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	220.0	224.1			
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	230.0	211.0	224.3		

Sl. No	220 kV नोड का नाम / Name of 220 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	198 केवी से कम वोल्टेज / Voltage below 198 kV (in %)	198 kV और 245 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 198 kV & 245 kV (in %)	245 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 245 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईसीटीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईसीटीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV			
16	MISA - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	217.0	218.3			
			02-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	216.0	219.0			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	219.0	219.7			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	216.0	222.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	218.0	221.5			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	219.0	221.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	216.0	219.8			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	218.0	219.0			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	221.0	221.9			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	218.0	221.4			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	219.0	221.3			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	221.0	223.5			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	220.0	223.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	220.0	222.7			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	221.0	223.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	221.0	222.7			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	217.0	223.3			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	220.0	222.5			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	218.0	221.5			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	218.0	220.9			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	217.0	220.7			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	217.0	220.7			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	217.0	220.3			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	222.0	217.0	220.0			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	216.0	220.0			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	219.0	221.2			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	223.0	219.0	220.8			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	218.0	220.5			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	222.0	217.0	219.7			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	216.0	219.6			
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	226.0	216.0	221.0		
			17	MOKOKCHUNG - 220KV	NAGALAND	01-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	215.0	217.0
						02-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	216.0	220.0
03-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	215.0	219.3			
04-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	218.0	224.0			
05-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	221.0	223.2			
06-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	220.0	224.0			
07-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	219.0	222.8			
08-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	219.0	222.0			
09-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	219.0	222.0			
10-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	222.0	224.6			
11-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	221.0	223.6			
12-06-2022	0	100				0	0	0	229.0	223.0	226.3			
13-06-2022	0	100				0	0	0	229.0	222.0	226.0			
14-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	222.0	224.2			
15-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	222.0	225.0			
16-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	220.0	223.6			
17-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	222.0	224.6			
18-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	222.0	223.9			
19-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	221.0	223.7			
20-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	220.0	223.6			
21-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	221.0	224.2			
22-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	221.0	224.2			
23-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	219.0	223.0			
24-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	219.0	223.0			
25-06-2022	0	100				0	0	0	228.5	221.0	224.8			
26-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	222.0	223.4			
27-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	222.0	223.8			
28-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	222.0	224.4			
29-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	222.0	224.0			
30-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	220.0	223.5			
	Monthly	0.00				100.00	0.00	0.00	0.00	229.0	215.0	223.4		
18	NTPS - 220KV	ASSAM				01-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	224.0	228.2
						02-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	222.0	226.0
			03-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	225.0	227.0			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	220.0	222.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	225.0	226.3			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	233.0	226.0	228.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	224.0	226.6			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.4			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	224.0	226.7			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	223.0	225.6			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.5			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	228.0	229.5			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	233.0	228.0	230.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	228.0			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	227.0	229.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	227.9			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	226.0	229.0			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	227.0	228.0			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	228.1			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	227.0	228.4			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	225.0	227.7			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.6			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	225.0	226.8			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	224.0	227.2			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	224.0	227.8			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	228.0			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	225.0	227.0			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	225.0	228.2			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	225.0	228.0			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	225.0	227.7			
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	233.0	220.0	227.4		

Sl. No	220 kV नोड का नाम / Name of 220 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	198 केवी से कम वोल्टेज / Voltage below 198 kV (in %)	198 kV और 245 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 198 kV & 245 kV (in %)	245 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 245 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईसीटी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईसीटी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV			
19	SALAKATI - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	220.0	225.7			
			02-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	220.0	224.6			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	220.0	225.0			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	222.0	226.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	223.0	227.5			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	227.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	222.0	226.5			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	221.0	225.6			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	222.0	226.2			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	226.3			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	223.0	227.1			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	228.9			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	226.0	229.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	226.0	229.1			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	229.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	227.0	228.8			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	227.0	229.3			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	227.0	228.6			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	228.2			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	224.0	227.6			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	222.0	226.6			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	222.0	226.6			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	226.1			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	218.0	223.0			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	221.0	225.0			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	221.0	226.2			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	222.0	226.2			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	223.0	227.3			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	223.0	226.7			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	221.0	225.6			
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	232.0	218.0	226.8		
			20	SAMAGURI - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	219.0	223.0
						02-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	216.0	221.0
03-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	219.0	222.5			
04-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	214.0	221.0			
05-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	218.0	222.4			
06-06-2022	0	100				0	0	0	223.0	217.0	221.0			
07-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	218.0	220.8			
08-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	217.0	220.8			
09-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	219.0	222.1			
10-06-2022	0	100				0	0	0	223.0	218.0	220.5			
11-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	218.0	221.7			
12-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	221.0	224.6			
13-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	221.0	224.0			
14-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	221.0	224.3			
15-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	222.0	225.0			
16-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	223.0	224.6			
17-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	223.0	225.0			
18-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	220.0	222.7			
19-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	219.0	223.5			
20-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	220.0	222.9			
21-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	218.0	222.0			
22-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	218.0	221.3			
23-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	219.0	221.4			
24-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	218.0	221.1			
25-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	218.0	221.5			
26-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	216.0	221.0			
27-06-2022	0	100				0	0	0	223.0	218.0	221.0			
28-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	218.0	221.5			
29-06-2022	0	100				0	0	0	221.0	217.0	218.1			
30-06-2022	0	100				0	0	0	223.0	218.0	220.7			
	Monthly	0.00				100.00	0.00	0.00	0.00	228.0	214.0	222.1		
21	SARUSAJAI - 220KV	ASSAM				01-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	215.0	219.8
						02-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	215.0	221.0
			03-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	218.0	221.8			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	216.0	222.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	219.0	223.0			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	218.0	222.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	217.0	220.6			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	216.0	220.4			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	219.0	221.6			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	217.0	221.5			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	219.0	222.8			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	222.0	225.1			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	221.0	224.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	221.0	224.8			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	222.0	225.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	223.0	225.1			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.0			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	224.6			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	220.0	225.2			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	220.0	223.8			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	218.0	222.6			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	218.0	221.5			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	217.0	221.3			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	217.0	221.3			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	215.0	221.6			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	217.0	222.0			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	218.0	222.0			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	218.0	221.9			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	218.0	222.0			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	218.0	221.4			
				Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	229.0	215.0	222.6		

Sl. No	220 kV नोड का नाम / Name of 220 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	198 केवी से कम वोल्टेज / Voltage below 198 kV (in %)	198 kV और 245 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 198 kV & 245 kV (in %)	245 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 245 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईसीटी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईसीटी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV			
22	SONABIL - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	219.0	223.0			
			02-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	219.0	222.0			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	220.0	223.7			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	220.0	222.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	220.0	223.8			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	219.0	222.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	218.0	222.2			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	220.0	222.3			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	220.0	223.2			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	219.0	222.4			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	221.0	224.0			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	226.4			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	226.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	223.0	225.8			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	227.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	225.0	226.5			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	225.0	227.0			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	224.6			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	222.0	225.1			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	222.0	224.5			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	220.0	223.8			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	221.0	223.6			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	221.0	223.1			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	220.0	222.9			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	219.0	222.5			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	215.0	222.0			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	220.0	223.0			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	219.0	223.2			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	217.0	220.6			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	219.0	221.6			
						Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	229.0	215.0	223.7
			23	SONAPUR - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	215.0	220.5
02-06-2022	0	100				0	0	0	222.0	213.0	219.0			
03-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	216.0	219.9			
04-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	218.0	223.0			
05-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	217.0	221.5			
06-06-2022	0	100				0	0	0	228.0	222.0	224.0			
07-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	216.0	219.2			
08-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	215.0	218.9			
09-06-2022	0	100				0	0	0	223.0	217.0	220.3			
10-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	221.0	223.7			
11-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	217.0	220.4			
12-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	221.0	223.7			
13-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	219.0	223.0			
14-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	219.0	223.3			
15-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	221.0	224.0			
16-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	222.0	223.9			
17-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	222.0	224.0			
18-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	221.0	223.0			
19-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	219.0	222.8			
20-06-2022	0	100				0	0	0	227.0	219.0	222.1			
21-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	217.0	220.6			
22-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	217.0	220.3			
23-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	216.0	219.7			
24-06-2022	0	100				0	0	0	226.0	221.0	223.3			
25-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	214.0	219.9			
26-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	215.0	220.0			
27-06-2022	0	100				0	0	0	223.0	216.0	219.0			
28-06-2022	0	100				0	0	0	225.0	216.0	220.1			
29-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	216.0	220.0			
30-06-2022	0	100				0	0	0	224.0	216.0	219.7			
						Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	228.0	213.0	221.4
24	TINSUKIA - 220KV	ASSAM				01-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	223.0	228.2
			02-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	223.0	226.0			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	225.0	226.9			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	215.0	228.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	225.0	226.4			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	225.0	228.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	224.0	226.3			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	226.6			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	227.1			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	227.3			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.8			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	228.0	229.2			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	233.0	228.0	230.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	228.0			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	227.0	228.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	227.9			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	226.0	229.0			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	227.0	228.7			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	228.1			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	227.0	228.4			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	225.0	227.7			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	224.0	226.8			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	226.0	226.9			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	225.0	227.4			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	224.0	227.8			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	228.0			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	226.0	228.0			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	228.3			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	227.2			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	226.0	227.8			
						Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	233.0	215.0	227.7

Sl. No	220 kV नोड का नाम / Name of 220 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	198 केवी से कम वोल्टेज / Voltage below 198 kV (in %)	198 kV और 245 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 198 kV & 245 kV (in %)	245 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 245 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईईसीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईईसीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV			
25	RANGIA - 220KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	210.0	219.8			
			02-06-2022	0	100	0	0	0	220.0	212.0	217.0			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	222.0	209.0	217.7			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	213.0	219.0			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	213.0	224.1			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	225.0	209.0	219.0			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	210.0	219.7			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	208.0	218.8			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	228.0	210.0	219.8			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	206.0	216.8			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	209.0	221.8			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	219.0	225.6			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	233.0	220.0	227.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	234.0	225.0	230.8			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	235.0	220.0	228.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	235.0	230.0	232.3			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	234.0	227.0	231.0			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	232.0	223.0	226.9			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	235.0	222.0	229.7			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	234.0	215.0	225.4			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	230.0	213.0	222.2			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	210.0	217.7			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	210.0	217.2			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	211.0	216.5			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	226.0	208.0	216.8			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	211.0	219.0			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	224.0	212.0	220.0			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	231.0	214.0	223.8			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	227.0	208.0	219.4			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	229.0	206.0	219.0			
						Monthly	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	235.0	206.0	222.1

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, शिलांग
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION Ltd
(A Government of India Enterprise)



NORTH EASTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE, SHILLONG
132 kV उपकेन्द्र के महीने के वोल्टेज विचलन रिपोर्ट / MONTHLY VOLTAGE DEVIATION REPORT OF 132 kV SUBSTATIONS
महीने के वोल्टेज डिविएशन रिपोर्ट / MONTHLY VOLTAGE DEVIATION REPORT BETWEEN 01-06-2022 and 30-06-2022

Sl. No	132 kV नोड का नाम / Name of 132 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	122 केवी से कम वोल्टेज / Voltage below 122 kV (in %)	122 kV और 145 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 122 kV & 145 kV (in %)	145 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 145 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईईजीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईईजीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV			
1	AIZWAL - 132KV	MIZORAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	125.0	131.1			
			02-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	128.0	130.6			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	129.0	130.8			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	129.0	133.3			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	130.0	133.1			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	132.2			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	131.9			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	128.0	132.0			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	130.0	132.5			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	132.5			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	131.4			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	131.0	133.3			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	131.0	134.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	130.0	133.0			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	130.0	133.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	132.0			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	130.0	132.4			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	130.0	132.1			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	134.0	130.0	132.1			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	129.0	132.2			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	128.0	131.7			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	131.6			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	132.2			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	125.0	128.0			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	129.0	133.0			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	132.1			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	134.0	129.0	131.2			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	132.0			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	128.0	131.4			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	132.2			
			Monthly				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	137.0	125.0	132.0
			2	IMPHAL(PG) - 132KV	MANIPUR	01-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	128.0	133.5
02-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	129.0	132.1			
03-06-2022	0	100				0	0	0	136.0	128.0	132.2			
04-06-2022	0	100				0	0	0	136.0	131.0	134.3			
05-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	132.0	133.4			
06-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	132.0	133.0			
07-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	131.0	133.1			
08-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	129.0	133.2			
09-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	132.0	133.8			
10-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	132.0	133.7			
11-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	127.0	133.0			
12-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	132.0	134.0			
13-06-2022	0	100				0	0	0	136.0	132.0	135.0			
14-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	132.0	133.3			
15-06-2022	0	100				0	0	0	136.0	131.0	134.0			
16-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	131.0	132.7			
17-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	131.0	133.3			
18-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	129.0	132.7			
19-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	131.0	132.1			
20-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	131.0	131.8			
21-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	131.0	133.1			
22-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	130.0	132.5			
23-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	130.0	132.3			
24-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	129.0	132.3			
25-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	131.0	133.0			
26-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	131.0	132.6			
27-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	129.0	132.1			
28-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	131.0	132.9			
29-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	131.0	132.7			
30-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	128.0	132.8			
Monthly						0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	136.0	127.0	133.0	

Sl. No	132 kV नोड का नाम / Name of 132 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	122 केवी से कम वोल्टेज / Voltage below 122 kV (in %)	122 kV और 145 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 122 kV & 145 kV (in %)	145 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 145 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईईसीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईईसीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV			
3	KAHLIPARA - 132KV	ASSAM	01-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	128.0	132.2			
			02-06-2022	0	100	0	0	0	134.0	127.0	130.8			
			03-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	131.6			
			04-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	128.0	132.1			
			05-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	130.0	133.0			
			06-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	132.3			
			07-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	127.0	131.3			
			08-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	128.0	131.0			
			09-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	130.0	132.3			
			10-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	129.0	132.0			
			11-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	128.0	132.3			
			12-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	132.0	134.3			
			13-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	131.0	133.0			
			14-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	131.0	134.2			
			15-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	132.0	135.0			
			16-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	132.0	134.7			
			17-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	132.0	134.6			
			18-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	132.0	133.9			
			19-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	135.0	136.1			
			20-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	128.0	133.8			
			21-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	129.0	132.7			
			22-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	129.0	132.2			
			23-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	129.0	131.8			
			24-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	128.0	131.8			
			25-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	127.0	132.0			
			26-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	128.0	132.0			
			27-06-2022	0	100	0	0	0	134.0	128.0	131.6			
			28-06-2022	0	100	0	0	0	136.0	129.0	132.1			
			29-06-2022	0	100	0	0	0	135.0	129.0	132.5			
			30-06-2022	0	100	0	0	0	137.0	129.0	132.0			
			Monthly				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	137.0	127.0	132.7
			4	NIRJULI - 132KV	ARUNACHAL PRADESH	01-06-2022	0	100	0	0	0	134.0	129.0	129.9
						02-06-2022	0	100	0	0	0	132.0	126.0	127.5
03-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	126.0	129.9			
04-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	129.0	131.3			
05-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	129.0	131.1			
06-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	129.0	131.3			
07-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	128.0	130.9			
08-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	129.0	131.4			
09-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	129.0	130.8			
10-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	129.0	131.1			
11-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	129.0	131.4			
12-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	131.0	131.7			
13-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	128.0	130.0			
14-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	130.0	131.9			
15-06-2022	0	100				0	0	0	135.0	130.0	132.0			
16-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	130.0	131.6			
17-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	130.0	131.6			
18-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	130.0	131.4			
19-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	130.0	131.5			
20-06-2022	0	100				0	0	0	132.0	129.0	130.6			
21-06-2022	0	100				0	0	0	132.0	129.0	130.4			
22-06-2022	0	100				0	0	0	132.0	129.0	130.4			
23-06-2022	0	100				0	0	0	132.0	129.0	130.3			
24-06-2022	0	100				0	0	0	132.0	127.0	129.0			
25-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	129.0	131.0			
26-06-2022	0	100				0	0	0	134.0	129.0	131.1			
27-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	129.0	131.2			
28-06-2022	0	100				0	0	0	133.0	121.0	128.0			
29-06-2022	0	100				0	0	0	130.0	125.0	128.0			
30-06-2022	0	100				0	0	0	130.0	127.0	129.0			
Monthly						0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	135.0	121.0	130.6	

ओवर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए खुला गया 400 kV लाइनों की सूची/ List of 400 kV Lines kept open to control Over-Voltage

Sl. No.	तत्व का नाम / Name of Element	आउटेज/ Outage		वापसी/ Restoration		टिप्पणियाँ /
		दिनांक/ Date	समय/ Time	दिनांक/ Date	समय/ Time	Remarks
NIL						

शटडाउन के अंतर्गत 400 kV लाइन्स / 400 kV Lines under Shutdown

Sl.	तत्व का नाम /	आउटेज/ Outage		वापसी/ Restoration		टिप्पणियाँ /
1	400KV-PALATANA-SILCHAR-1	01-06-2022	08:14	01-06-2022	18:20	Reactor and Bay Maintenance
2	400KV-PALATANA-SILCHAR-2	03-06-2022	08:08	03-06-2022	18:27	Reactor and Bay maintenance
3	400KV-PALATANA-SILCHAR-2	04-06-2022	08:13	04-06-2022	21:08	Reactor and Bay maintenance
4	400KV-BALIPARA-MISA-2	05-06-2022	11:51	05-06-2022	15:09	Rectification of DC-2 of Main-2 and LBB circuit at Balipara end
5	400KV-SILCHAR-MISA-1	07-06-2022	08:42	07-06-2022	20:55	Repeat pre-commissioning test before expiry of warranty
6	400KV-MISA-MARIANI (PG)-1	09-06-2022	07:54	09-06-2022	17:37	Repeat pre-commissioning test before expiry of warranty
7	400KV-SILCHAR-MISA-2	10-06-2022	08:47	10-06-2022	17:37	Repeat pre-commissioning test before expiry of warranty
8	400KV-IMPHAL(PG)-THOUBAL-2	10-06-2022	12:03	10-06-2022	13:45	Top conductor jumper snapped
9	400KV-BONGAIGAON-NEW SILIGURI-1	11-06-2022	10:58	11-06-2022	17:31	FOR REPLACEMENT OF ISOLATOR MOM BOX IN 40689R
10	400KV-MISA-MARIANI (PG)-2	13-06-2022	08:47	13-06-2022	16:45	Repeat pre-commissioning test before expiry of warranty
11	400KV-IMPHAL(PG)-400 KV NEW KOHIMA-2	15-06-2022	12:53	15-06-2022	16:38	For attending CT current discrepancy at Imphal end
12	400KV-SILCHAR-MISA-2	17-06-2022	10:37	17-06-2022	18:36	Due to one insulator broken at 215/0 CKT - 2 bottom phase
13	400KV-PALATANA-SILCHAR-2	20-06-2022	11:03	20-06-2022	17:31	For strengthening of endangered tower no. 659 due to landslide
14	400KV-SURAJMANINAGAR (STERLITE)-PALATANA-2	22-06-2022	08:27	22-06-2022	20:52	Replacing the Main-II relay and bay maintenance.
15	400KV-BALIPARA-MISA-1	23-06-2022	08:49	23-06-2022	19:57	For Upgradation of LBB relay
16	400KV-BISWANATH CHARIALI-BALIPARA-1	23-06-2022	08:53	23-06-2022	20:08	For Upgradation of LBB relay
17	400KV-Binaguri-BONGAIGAON-2	24-06-2022	08:29	24-06-2022	21:46	RETROFITTING OF OLD VARM STATIC A/R RELAY WITH NUMERICAL P442 RELAY AT BINAGURI
18	400KV-SURAJMANINAGAR (STERLITE)-PALATANA-1	24-06-2022	08:10	24-06-2022	16:57	For replacement of Fixed contact along with moving mechanism of R-phase of Main Bay Isolator 421-89A and for Palatana - SM Nagar 400kV Line main breaker DIA restoration.
19	400KV-BINAGURI-BONGAIGAON-1	26-06-2022	08:06	26-06-2022	20:45	etrofitting of old static A/R relay

शटडाउन के तहत रिक्टरर्स / Reactors under Shutdown

Sl.	तत्व का नाम /	आउटेज/ Outage		वापसी/ Restoration		टिप्पणियाँ /
1	400KV-PALATANA-SILCHAR-1 L/R@ PALATANA - 400KV	01-06-2022	08:14	01-06-2022	18:20	Reactor and Bay Maintenance
2	IMPHAL - 132KV B/R 1	01-06-2022	09:30	01-06-2022	13:21	AMP of Bus Reactor
3	BALIPARA - 400KV B/R 2	03-06-2022	10:10	06-06-2022	23:42	AMP
4	400KV-PALATANA-SILCHAR-2 L/R@ PALATANA - 400KV	03-06-2022	08:08	03-06-2022	18:25	Reactor and Bay maintenance
5	400KV-PALATANA-SILCHAR-2 L/R@ PALATANA - 400KV	04-06-2022	08:13	04-06-2022	21:08	Reactor and Bay maintenance
6	SILCHAR - 400KV B/R 3	04-06-2022	10:21	05-06-2022	21:56	Tuning of CSD Relay
7	MELRIAT - 132KV B/R 1	06-06-2022	09:05	06-06-2022	23:39	AMP of Bus Reactor
8	400KV-SILCHAR-MISA-1 L/R@ MISA - 400KV	07-06-2022	08:42	07-06-2022	20:55	Repeat pre-commissioning test before expiry of warranty
9	400KV-MISA-MARIANI (PG)-1 L/R@ MISA - 400KV	09-06-2022	07:54	09-06-2022	17:37	Repeat pre-commissioning test before expiry of warranty
10	400KV-SILCHAR-MISA-2 L/R@ MISA - 400KV	10-06-2022	08:47	10-06-2022	17:37	Repeat pre-commissioning test before expiry of warranty
11	400KV-BONGAIGAON-NEW SILIGURI-1 L/R@ BONGAIGAON - 400KV	11-06-2022	10:58	11-06-2022	17:31	FOR REPLACEMENT OF ISOLATOR MOM BOX IN 40689R
12	400KV-MISA-MARIANI (PG)-2 L/R@ MISA - 400KV	13-06-2022	08:47	13-06-2022	16:45	Repeat pre-commissioning test before expiry of warranty
13	400KV-BONGAIGAON-BYRNIHAT (KILLING) L/R@ BONGAIGAON - 400KV	17-05-2022	21:34			To replace B-ph bushing
14	400KV-BISWANATH CHARIALI-SUBANSIRI-1 L/R@ BISWANATH CHARIALI - 400KV	24-06-2022	15:51	26-06-2022	11:20	Due to heavy oil leakage
15	400KV-Binaguri-BONGAIGAON-2	24-06-2022	08:29	24-06-2022	21:46	RETROFITTING OF OLD VARM STATIC A/R RELAY WITH NUMERICAL P442 RELAY AT BINAGURI
16	400KV-SURAJMANINAGAR (STERLITE)-PALATANA-1	24-06-2022	08:10	24-06-2022	16:57	For replacement of Fixed contact along with moving mechanism of R-phase of Main Bay Isolator 421-89A and for Palatana - SM Nagar 400kV Line main breaker DIA restoration.
17	400KV-BINAGURI-BONGAIGAON-1	26-06-2022	08:06	26-06-2022	20:45	etrofitting of old static A/R relay
18	BALIPARA - 400KV B/R 3	27-06-2022	10:26	28-06-2022	12:15	DGA SAMPLING OF NEW CT during warrenty period.
19	400KV-BALIPARA-BONGAIGAON-1 L/R@ BALIPARA - 400KV	29-06-2022	10:40	29-06-2022	21:54	AMP of Bay Equipments