

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, शिलांग
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION Ltd
(A Government of India Enterprise)



NORTH EASTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE, SHILLONG
400 kV उपकेन्द्र के साप्ताहिक वोल्टेज विचलन रिपोर्ट / WEEKLY VOLTAGE DEVIATION REPORT OF 400 kV SUBSTATIONS
साप्ताहिक वोल्टेज विचलन रिपोर्ट / WEEKLY VOLTAGE DEVIATION REPORT BETWEEN 20-06-2022 and 26-06-2022

Sl. No	400 kV नोड का नाम / Name of 400 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	380 kV से कम वोल्टेज / Voltage below 380 kV (in %)	380 kV और 420 kV के भीतर वोल्टेज / Voltage within 380 kV & 420 kV (in %)	420 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 420 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईईसीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईईसीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV
1	AZARA - 400KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	405.0	407.2
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	403.0	406.4
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	400.0	410.0
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	404.0	406.9
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	404.0	406.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	406.0	409.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	403.0	406.8
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	400.0	407.5
			20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	399.0	403.6
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	407.0	399.0	403.6
22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	407.0	398.0	403.6			
23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	406.0	401.0	403.1			
24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	400.0	404.0			
25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	399.0	405.0			
26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	399.0	405.3			
Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	398.0	404.0			
3	BISWANATH CHARIALI - 400KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	400.0	405.2
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	398.0	404.8
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	400.0	405.6
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	399.0	404.2
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	402.0	405.5
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	414.0	401.0	408.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	400.0	407.1
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	398.0	405.8
			20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	404.0	407.9
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	402.0	407.3
22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	402.0	406.0			
23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	403.0	407.8			
24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	398.0	403.0			
25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	403.0	408.0			
26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	403.0	408.4			
Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	398.0	406.9			
5	BYRNHAT (KILLING) - 400KV	MEGHALAYA	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	416.0	407.0	410.7
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	403.0	408.4
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	404.0	408.2
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	405.0	411.0
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	405.0	409.6
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	404.0	408.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	417.0	404.0	410.7
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	417.0	403.0	409.5
			20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	417.0	407.0	412.2
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	416.0	405.0	411.3
22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	413.0	405.0	409.9			
23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	416.0	407.0	411.6			
24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	414.0	405.0	409.0			
25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	416.0	405.0	411.0			
26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	419.0	405.0	411.7			
Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	419.0	405.0	411.0			
7	IMPHAL(PG) - 400KV	MANIPUR	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	397.0	404.9
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	413.0	399.0	406.6
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	396.0	405.0
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	397.0	404.6
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	398.0	404.7
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	417.0	401.0	409.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	399.0	404.1
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	417.0	396.0	405.5

8	Kameng - 400KV	ARUNACHAL PRADESH	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	398.0	402.8
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	397.0	402.5
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	406.0	398.0	402.8
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	406.0	398.0	402.1
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	398.0	402.7
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	398.0	404.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	398.0	404.4
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	397.0	403.0
9	MISA - 400KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	399.0	404.0
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	398.0	404.1
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	407.0	398.0	403.6
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	406.0	397.0	402.9
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	398.0	404.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	398.0	405.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	403.0	405.6
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	397.0	404.2
10	PALATANA - 400KV	TRIPURA	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	401.0	406.6
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	400.0	404.7
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	400.0	404.3
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	403.0	407.7
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	413.0	402.0	407.1
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	404.0	410.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	400.0	404.4
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	400.0	406.4
11	RANGANADI - 400KV	ARUNACHAL PRADESH	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	402.0	405.2
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	400.0	405.0
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	407.0	399.0	404.8
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	398.0	401.8
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	399.0	403.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	397.0	404.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	399.0	408.3
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	397.0	404.6
12	SILCHAR - 400KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	413.0	400.0	406.5
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	413.0	398.0	406.0
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	398.0	405.3
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	401.0	407.1
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	391.0	407.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	417.0	402.0	410.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	399.0	405.4
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	417.0	391.0	406.7
13	NEW KOHIMA - 400KV	NAGALAND	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	396.0	403.9
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	400.0	408.0
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	400.0	408.0
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	396.0	403.4
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	415.0	396.0	404.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	417.7	402.1	409.8
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	398.0	403.7
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	417.7	396.0	405.8
14	MARIANI (PG) - 400KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	408.0	397.0	404.2
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	399.0	406.3
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	399.0	406.3
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	397.0	403.4
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	397.0	404.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	414.2	401.7	407.8
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	401.0	404.3
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	414.2	397.0	405.2
15	PK BARI (STERLITE) - 400KV	TRIPURA	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	398.0	404.3
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	397.0	403.1
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	397.0	403.1
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	401.0	406.0
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	412.0	401.0	406.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	414.6	400.4	407.8
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	396.0	402.2
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	414.6	396.0	404.6
16	Surajmaninagar (Sterlite) - 400KV	TRIPURA	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	397.0	403.3
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	407.0	395.0	401.8
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	407.0	395.0	401.8
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	410.0	400.0	405.9
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	411.0	402.0	406.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	413.8	402.0	407.8
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	409.0	395.0	401.1
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	413.8	395.0	404.0

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, शिलांग
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION Ltd
(A Government of India Enterprise)



NORTH EASTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE, SHILLONG
400 kv उपकेन्द्र के साप्ताहिक वोल्टेज विचलन रिपोर्ट / WEEKLY VOLTAGE DEVIATION REPORT OF 220 kv SUBSTATIONS
साप्ताहिक वोल्टेज विचलन रिपोर्ट / WEEKLY VOLTAGE DEVIATION REPORT BETWEEN 20-06-2022 and 26-06-2022

Sl. No	220 kv नोड का नाम / Name of 220 kv Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	198 क्वी से कम वोल्टेज / Voltage below 198 kv (in %)	198 kv और 245 kv के मध्य वोल्टेज / Voltage within 198 kv & 245 kv (in %)	245 kv से अधिक वोल्टेज / Voltage above 245 kv (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईईसीटी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IECG range)in %	कुल घंटे में आईईसीटी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IECG Range	अधिकतम kv में / Maximum in kv	न्यूनतम kv में / Minimum in kv	औसत kv में / Average in kv
1	AGBPP - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	226.0	229.0
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	223.0	228.6
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	223.0	228.6
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	220.0	227.5
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	220.0	227.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	220.0	227.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	227.0	228.2
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	220.0	228.0
2	AGIA - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	222.0	225.7
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	221.0	224.7
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	220.0	223.7
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	221.0	224.1
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	218.0	223.3
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	218.0	223.5
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	219.0	224.0
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	218.0	224.2
3	AZARA - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	221.0	224.0
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	219.0	222.8
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	218.0	222.2
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	218.0	221.9
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	219.0	221.8
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	218.0	222.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	218.0	223.0
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	218.0	222.5
4	BALIPARA - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	221.0	223.9
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	220.0	223.5
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	220.0	223.5
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	221.0	222.7
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	219.0	224.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.7	219.9	223.8
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	220.0	222.9
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.7	219.0	223.5
5	BOKO - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	219.0	222.8
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	217.0	221.6
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	217.0	220.7
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	216.0	220.4
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	217.0	220.4
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	216.0	220.8
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	216.0	221.0
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	216.0	221.1
6	BONGAIGAON - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	224.0	227.2
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	222.0	226.5
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	222.0	226.5
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	223.0	225.8
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	220.0	224.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.5	220.8	225.1
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	221.0	225.9
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	220.0	225.8
7	BTPS - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	223.0	226.5
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	221.0	225.6
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	221.0	224.7
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	222.0	225.0
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	221.0	224.1
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	220.0	224.3
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	221.0	225.0
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	220.0	225.0
8	BYRNHAT (KILLING) - 220KV	MEGHALAYA	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	219.0	224.6
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	220.0	223.4
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	220.0	223.4
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	221.0	224.7
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	221.0	224.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.4	220.4	223.1
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	221.0	224.8
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	219.0	224.0
9	DEOMALI - 220KV	ARUNACHAL PRADESH	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	225.0	228.0
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	225.0	228.0
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	225.0	228.0
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	219.0	221.0
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	220.0	227.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	220.0	227.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	226.0	229.0
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	219.0	226.9
10	DIMAPUR (PG) - 220KV	NAGALAND	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	216.0	220.9
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	216.0	220.6
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	216.0	220.6
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	223.0	215.0	220.1
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	223.0	216.0	220.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	216.0	221.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	216.0	220.3
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	215.0	220.5
11	JAWAHARNAGAR - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	220.0	223.2
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	218.0	222.1
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	218.0	221.5
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	216.0	220.3
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	217.0	220.6
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	214.0	220.8
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	216.0	221.0
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	214.0	221.4

12	KOPILI - 220KV	ASSAM	20-06-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
			21-06-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			22-06-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			23-06-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24-06-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			25-06-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26-06-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Weekly	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	LANGPI - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	221.0	228.0	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	224.0	227.3	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	223.0	226.4	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	223.0	225.2	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	228.0	229.3	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	222.0	226.3	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	226.0	229.0	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	221.0	227.3	
14	MARIANI (AS) - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	221.0	217.0	218.8	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	223.0	216.0	219.2	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	220.0	216.0	218.3	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	221.0	216.0	218.3	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	221.0	216.0	218.1	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	223.0	216.0	220.0	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	221.0	217.0	219.0	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	223.0	216.0	218.8	
15	MARIANI (PG) - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	221.0	224.2	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	221.0	224.9	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	221.0	224.9	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	220.0	223.5	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	219.0	225.0	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	222.0	226.0	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	222.0	224.1	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	219.0	224.6	
16	MISA - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	218.0	220.9	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	217.0	220.7	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	217.0	220.7	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	223.0	217.0	220.3	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	222.0	217.0	220.0	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	216.0	220.0	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	219.0	221.2	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	216.0	220.5	
17	MOKOKCHUNG - 220KV	NAGALAND	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	220.0	223.6	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	221.0	224.2	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	221.0	224.2	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	219.0	223.0	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	219.0	223.0	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.5	221.0	224.8	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	222.0	223.4	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.5	219.0	223.7	
18	NTPS - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	227.0	228.4	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	225.0	227.7	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	224.0	226.6	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	225.0	226.8	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	224.0	227.2	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	224.0	227.8	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	226.0	228.0	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	224.0	227.5	
19	SALAKATI - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	224.0	227.6	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	222.0	226.6	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	222.0	226.6	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	223.0	226.1	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	218.0	223.0	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	221.0	225.0	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	221.0	226.2	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	232.0	218.0	225.9	
20	SAMAGURI - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	220.0	223.8	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	218.0	222.0	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	218.0	221.3	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	219.0	221.4	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	218.0	221.1	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	218.0	221.5	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	216.0	221.0	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	216.0	221.6	
21	SARUSAJAI - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	220.0	223.8	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	218.0	222.6	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	218.0	221.5	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	217.0	221.3	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	217.0	221.3	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	215.0	221.6	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	217.0	222.0	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	215.0	222.0	
22	SONABIL - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	222.0	224.5	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	220.0	223.8	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	221.0	223.6	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	221.0	223.1	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	220.0	222.9	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	219.0	222.5	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	215.0	222.0	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	228.0	215.0	223.2	
23	SONAPUR - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	219.0	222.1	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	217.0	220.6	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	217.0	220.3	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	216.0	219.7	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	221.0	223.3	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	214.0	219.9	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	225.0	215.0	220.0	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	214.0	220.9	
24	TINSUKIA - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	227.0	228.4	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	225.0	227.7	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	224.0	226.8	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	226.0	226.9	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	225.0	227.4	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	224.0	227.8	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	226.0	228.0	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	231.0	224.0	227.6	
25	RANGIA - 220KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	234.0	215.0	225.4	
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	230.0	213.0	222.2	
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	227.0	210.0	217.7	
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	210.0	217.2	
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	224.0	211.0	216.5	
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	226.0	208.0	216.8	
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	229.0	211.0	219.0	
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	234.0	208.0	219.2	

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, शिलांग
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION Ltd
(A Government of India Enterprise)



NORTH EASTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE, SHILLONG
132 kV उपकेन्द्र के साप्ताहिक वोल्टेज विचलन रिपोर्ट / WEEKLY VOLTAGE DEVIATION REPORT OF 132 kV SUBSTATIONS
साप्ताहिक वोल्टेज विचलन रिपोर्ट / WEEKLY VOLTAGE DEVIATION REPORT BETWEEN 20-06-2022 and 26-06-2022

Sl. No	132 kV नोड का नाम / Name of 132 kV Node	राज्य का नाम जिसमें स्थित है / Name of State in which located	दिनांक / Date	122 केवी से कम वोल्टेज / Voltage below 122 kV (in %)	122 kV और 145 kV के मीटर वोल्टेज / Voltage within 122 kV & 145 kV (in %)	145 kV से अधिक वोल्टेज / Voltage above 145 kV (in %)	वोल्टेज विचलन सूचकांक (आईईसीसी सीमा के बाहर) / Voltage Deviation Index(outside IEGC range)in %	कुल घंटे में आईईसीसी बैंड के बाहर / Total no. of Hours outside IEGC range	अधिकतम kV में / Maximum in kV	न्यूनतम kV में / Minimum in kV	औसत kV में / Average in kV
1	AIZWAL - 132KV	MIZORAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	136.0	129.0	132.2
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	135.0	128.0	131.7
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	135.0	129.0	131.6
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	135.0	129.0	132.2
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	135.0	125.0	128.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	136.0	129.0	133.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	135.0	129.0	132.1
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	136.0	125.0	131.6
2	IMPHAL(PG) - 132KV	MANIPUR	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	134.0	131.0	131.8
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	135.0	131.0	133.1
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	135.0	130.0	132.5
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	134.0	130.0	132.3
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	134.0	129.0	132.3
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	135.0	131.0	133.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	134.0	131.0	132.6
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	135.0	129.0	132.5
3	KAHILIPARA - 132KV	ASSAM	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	136.0	128.0	133.8
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	137.0	129.0	132.7
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	136.0	129.0	132.2
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	136.0	129.0	131.8
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	136.0	128.0	131.8
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	137.0	127.0	132.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	137.0	128.0	132.0
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	137.0	127.0	132.3
4	NIRJULI - 132KV	ARUNACHAL PRADESH	20-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	132.0	129.0	130.6
			21-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	132.0	129.0	130.4
			22-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	132.0	129.0	130.4
			23-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	132.0	129.0	130.3
			24-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	132.0	127.0	129.0
			25-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	133.0	129.0	131.0
			26-06-2022	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	134.0	129.0	131.1
			Weekly	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	134.0	127.0	130.4

ओवर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए खुला गया 400 kV लाइनों की सूची/ List of 400 kV Lines kept open to control Over-Voltage

Sl. No.	तत्व का नाम / Name of Element	आउटेज/ Outage		वापसी/ Restoration		टिप्पणियाँ / Remarks
		दिनांक/ Date	समय/ Time	दिनांक/ Date	समय/ Time	
NIL						

शटडाउन के अंतर्गत 400 kV लाइन्स / 400 kV Lines under Shutdown

Sl.	तत्व का नाम /	आउटेज/ Outage		वापसी/ Restoration		टिप्पणियाँ /
1	400KV-PALATANA-SILCHAR-2	20-06-2022	11:03	20-06-2022	17:31	For strengthening of endangered tower no. 659 due to landslide
2	400KV-SURAJMANINAGAR (STERLITE)-PALATANA-2	22-06-2022	08:27	22-06-2022	20:52	Replacing the Main-II relay and bay maintenance.
3	400KV-BALIPARA-MISA-1	23-06-2022	08:49	23-06-2022	19:57	For Upgradation of LBB relay
4	400KV-BISWANATH CHARIALI-BALIPARA-1	23-06-2022	08:53	23-06-2022	20:08	For Upgradation of LBB relay
5	400KV-SURAJMANINAGAR (STERLITE)-PALATANA-1	24-06-2022	08:10	24-06-2022	16:57	For replacement of Fixed contact along with moving mechanism of R-phase of Main Bay Isolator 421-89A and for Palatana - SM Nagar 400kV Line main breaker DIA restoration.
6	400KV-Binaguri-BONGAIGAON-2	24-06-2022	08:29	24-06-2022	21:46	RETROFITTING OF OLD VARM STATIC A/R RELAY WITH NUMERICAL P442 RELAY AT BINAGURI
7	400KV-BINAGURI-BONGAIGAON-1	26-06-2022	08:06	26-06-2022	20:45	Retrofitting of old static A/R relay

शटडाउन के तहत रिपेक्टर्स / Reactors under Shutdown

Sl.	तत्व का नाम /	आउटेज/ Outage		वापसी/ Restoration		टिप्पणियाँ /
8	400KV-BONGAIGAON-BYRNIHAT (KILLING) L/R@ BONGAIGAON - 400KV	17-05-2022	21:34			To replace B-ph bushing
10	400KV-BISWANATH CHARIALI-SUBANSIRI-1 L/R@ BISWANATH CHARIALI - 400KV	24-06-2022	15:51	26-06-2022	11:20	Due to heavy oil leakage